

Informação nº 113/2019-SENGE
PAE nº 5235/2019

1. Trata-se de análise da resposta à diligência formulada à licitante **NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. ME.**, para o Grupo 3 (Pau dos Ferros).

GRUPO 3 – PAU DOS FERROS/RN

2. Havíamos questionado a respeito do inversor ofertado pela licitante, de fabricação/modelo PHB25K-DT, de que não conseguimos verificar o atendimento a todas as exigências do subitem 4.4.12 do Termo de Referência, anexo ao Edital:

4.4.12. Os inversores devem incluir **proteção contra reversão de polaridade na entrada c.c., curto-circuito na saída c.a.**, sobretensão e surtos em ambos os circuitos, c.c. **e c.a.**, proteção contra sobrecorrente na entrada e saída além de proteção contra sobretemperatura.

(grifou-se)

3. Em resposta, nesta data, a licitante ofertou o equipamento de fabricação ABB, modelo TRIO 27.6-TL-OUTD, encaminhando o manual do produto, contendo todas as especificações.
4. Diante da resposta, a proposta atende às exigências do Termo de Referência.
5. Era o que se tinha a informar. À Comissão de Pregão.

Natal, 20 de novembro de 2019.

Ronald José Amorim Fernandes
Seção de Engenharia – SENGE/COADI/SAOF