

Anexo I – Listagem das Máquinas de Ar Condicionado do TRE/RN
Capital – sede do TRE/RN

AR CONDICIONADOS - REGIÃO METROPOLITANA - SEDE DO TRIBUNAL									
TÉRREO / B=BOMBA DE CONDENSADO G= DRENAGEM POR GRAVIDADE									
AMBIENTE	Nº DA SALA	DRENO	FABRICANTE	MÁQUINA	ANO / EMPRESA	HIGH WALL	PISO TETO	CASSETTE	EMBUTIDO
DISTRIBUIÇÃO O ALMOXARIFA DO	16	G	ELGIN	PISO TETO 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
REFEITÓRIO	34	B	CARRIER	PISO TETO 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
CENTRAL DE CONTÍNUOS	18	G	ELGIN	HI WALL - 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
REPOUSO FEMININO (CSG)	19	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
ENCARREGAD O LIMPEZA (CSG)	21	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA	24	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA			ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA	25	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA			ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SACT	76	G	CARRIER	PISO TETO 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
ENCARREGAD O DE MANUTENÇÃO O	32	G	ELGIN	HI WALL - 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
REPOUSO MASCULINO	30	G	ELGIN	PISO TETO 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
PLENÁRIO	26	-	ELGIN	CASSETTE – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA			1	

			ELGIN	CASSETTE – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA			1	
			ELGIN	CASSETTE – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA			1	
			ELGIN	CASSETTE – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA			1	
			ELGIN	CASSETTE – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA			1	
			ELGIN	CASSETTE – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA			1	
			ELGIN	CASSETTE – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA			1	
ESTAR	75	G	ELGIN	HI WALL - 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
REUNIÕES	75	G	ELGIN	PISO TETO - 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
OBSERVAÇÃO FEMININO	59	G	ELGIN	HI WALL - 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
CONTROLE DE SOM E ILUMINAÇÃO	70	G	ELGIN	HI WALL - 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA DOS ADVOGADOS	79	G	ELGIN	HI WALL - 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COPA/THD/ CURATIVO/ PROC.	55	B	CARRIER	EMBUTIR NO ENTRE FORRO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
OBSEVRVAÇÃ O MASCULINO	61	B	ELGIN	EMBUTIR NO ENTRE FORRO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
PSICOLOGIA	43	G	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
ATENDIMENT O DE ENFERMAGE	44	G	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			

M									
VACINAÇÃO	65	G	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
CONSULTÓRI O 1	62	G	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
CONSULTÓRI O 2	63	G	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
CONSULTÓRI O 3	64	G	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
CHEFIA (SAMS)	41	G	ELGIN	HI WALL - 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
RAIO X	49	B	CARRIER	EMBUTIR NO ENTRE FORRO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
BENEFÍCIOS	45	B	CARRIER	EMBUTIR NO ENTRE FORRO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
ESPERA	39	G	ELGIN	PISO TETO 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
ATENDIMENT O (SSP)	38	G	ELGIN	PISO TETO 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
ARQUIVO	17	G	ELGIN	PISO TETO 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SPEX	36	G	ELGIN	PISO TETO - 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
	37		ELGIN	PISO TETO - 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
DEPÓSITO (SSP)	38	G	ELGIN	PISO TETO - 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
CONTROLE	10	B	ELGIN	HI WALL - 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
DEPÓSITO	68	B	ELGIN	PISO TETO	2018 / NA OBRA		1		

GERAL II				- 24.000 BTU'S					
		B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
1º ANDAR									
AMBIENTE	Nº DA SALA	DRENO	FABRICANTE	MÁQUINA	ANO / EMPRESA	HIGH WALL	PISO TETO	CASSETTE	EMBUTIDO
RESTAURANTE	90	B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
		B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
OUVIDORIA	93	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
RECEPÇÃO		B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
CONTROLE	92	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
ASCOM	98	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
SALA DE CERTAMES	99	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
NÚCLEO DE SEGURANÇA	101	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
SALA DE AUDIÊNCIAS (FOI RETIRADO ESSE AMBIENTE)									
CENTRO DE MEMÓRIA	91	B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
2º ANDAR									
AMBIENTE	Nº DA SALA	DRENO	FABRICANTE	MÁQUINA	ANO / EMPRESA	HIGH WALL	PISO TETO	CASSETTE	EMBUTIDO
SALA TÉCNICA LE	132	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
		G	ELGIN	HI WALL – 12.000	2018 / NA OBRA	1			

				BTU’S					
EDITORIAÇÃO (SBE)	137	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
SALA DE PESQUISA	140	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
BIBLIOTECA	138	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
SALA DOS USUÁRIOS	139	B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
		B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
SALA TÉCNICA LD	126	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
		G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENADORIA (COF)	141	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU’S	2018 / NA OBRA	1			
SC (COF)	142	B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
SPOF (COF)	143	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
SEOF (COF)	144	B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
		B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
GABINETE (SAOF)	145	G	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU’S	2021 / PROSERVICE		1		
SECRETARIA (SAOF)	146	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU’S	2018 / NA OBRA		1		
		B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU’S	2021 / PROSERVICE		1		
3º ANDAR									
AMBIENTE	Nº DA SALA	DRENO	FABRICANTE	MÁQUINA	ANO / EMPRESA	HIGH WALL	PISO TETO	CASSETTE	EMBUTIDO

SALA TÉCNICA LE	156	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
		G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SLCIP (CMP)	162	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SCS (CMP)	163	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
STAP (CMP)	166	B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SGC (CMP)	164	B	ELGIN	PISO TETO – 60.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
COORDENAD ORIA (CMP)	161	B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA DE REUNIÃO	181	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENAD ORIA (CAP)	165	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
EJE	182	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SENG (CAP)	168	B	ELGIN	HI WALL – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SCP (CAP)	167	B	ELGIN	HI WALL – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA LD	150	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
		G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENAD ORIA (CODES)	170	B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SLD (CODES)	169	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SFA (CODES)	171	B	ELGIN	PISO TETO	2018 / NA OBRA		1		

				– 30.000 BTU'S					
SCC (COBEP)	172	B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SFP (COBEP)	174	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
COORDENAD ORIA (COBEP)	173	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENAD ORIA (COPESES)	176	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SJP (COPESES)	178	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SRF (COPESES)	177	B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SIGAE (COPESES)	175	B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SECRETARIA (SGP)	180	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
GABINETE (SGP)	179	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
4º ANDAR									
AMBIENTE	Nº DA SALA	DRENO	FABRICANTE	MÁQUINA	ANO / EMPRESA	HIGH WALL	PISO TETO	CASSETTE	EMBUTIDO
SALA TÉCNICA LE	191	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
		G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SDS (CS)	203	B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SSP (CIT)	204	B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SAR (CIT)	215	B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SPE (CS)	202	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000	2018 / NA OBRA		1		

				BTU'S					
COORDENAD ORIA (CS)	201	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENAD ORIA (CIT)	200	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SDBS (CIT)	197	B	CARRIER	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
CPD	199	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
		B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
		B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
		B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
CRI (CIT)	198	B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SALA TÉCNICA LD	185	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
		G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENAD ORIA (CCIA)	213	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SACEP (SJ)	214	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SAUD (CCIA)	212	B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SSAE (CLE)	205	B	ELGIN	PISO TETO – 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SOAG (CCIA)	208	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
VÍDEO CONFERÊNCI A	196	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		

SISTEMA DE SOFTWARE	210	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
GABINETE (STIC)	208	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2020 / PROSERVICE		1		
SECRETARIA (STIC)	209	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2021 / PROSERVICE	1			
COORDENADORIA (CLE)	207	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
DEPÓSITO SMI		G	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU'S	2020 / PROSERVICE		1		
5º ANDAR									
AMBIENTE	Nº DA SALA	DRENO	FABRICANTE	MÁQUINA	ANO / EMPRESA	HIGH WALL	PISO TETO	CASSETTE	EMBUTIDO
PROMOTORIA ELEITORAL	275	B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
		B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA LE	224	G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA LE		G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA LD	218	B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA TÉCNICA LD		B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SFAC (CDCE)	241	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SDPS (CDCE)	243	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
ASSESSOR CHEFE (AJDG)	251	B	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
GABINETE (ASPLAN)	230	B	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SALA DE	276	B	ELGIN	HI WALL –	2018 / NA OBRA	1			

REUNIÕES				18.000 BTU'S					
COORDENADOR (CGI)	229	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
AJCRE (CRE)	244	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
ASPLAN	230	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
AJDG (DG)	251	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
CORREGEDORIA	248	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
DIRETORIA GERAL (DG)	254	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SPF (CADPP)	235	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SAD (CADPP)	240	B	ELGIN	PISO TETO – 36.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
ASSESSOR CHEFE (AJPRES)	255	B	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
ASSESSOR CHEFE (APRES)	257	B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2021 / PROSERVICE	1			
GABINETE (AJCRE)	244	B	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENADORA (CDCE)	242	B	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENADORA (CADPP)	239	B	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
COORDENADOR (CGI)	230	B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
SECRETARIA JUDICIÁRIA (SJ)	233	B	ELGIN	HI WALL – 18.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
AJPRES (PRES)	255	B	ELGIN	HI WALL – 18.000	2018 / NA OBRA	1			

				BTU'S					
APRES (PRES)	257	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
SGDP (CADPP)	236	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
GABINETE (SJ)	232	B	ELGIN	PISO TETO – 24.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
GABINETE PRESIDÊNCIA	259	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
RECEPÇÃO PRESIDÊNCIA	261	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU'S	2018 / NA OBRA		1		
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA	259	B	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2018 / NA OBRA	1			
PRESIDÊNCIA	262	B	ELGIN	PISO TETO – 30.000 BTU'S	2019		1		
		B	ELGIN	EMBUTIR NO ENTRE FORRO 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
ASSESSORIA 01/GABJC 01	273	B	CARRIER	EMBUTIR NO ENTRE FORRO 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
ASSESSORIA 02/GABJC 02	271	B	CARRIER	EMBUTIR NO ENTRE FORRO 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
ASSESSORIA 03/GABJC 03	269	B	CARRIER	EMBUTIR NO ENTRE FORRO 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
ASSESSORIA 04/GABJC 04	265	B	CARRIER	EMBUTIR NO ENTRE FORRO 48.000 BTU'S	2018 / NA OBRA				1
ASSESSORIA 05/GABJC 05	265	B	CARRIER	EMBUTIR NO ENTRE	2018 / NA OBRA				1

				FORRO 48.000 BTU'S					
SUBSOLOS 1 E 2									
AMBIENTE	Nº DA SALA	DRENO	FABRICANTE	MÁQUINA	ANO / EMPRESA	HIGH WALL	PISO TETO	CASSETTE	EMBUTIDO
GUARITA SUBSOLO 01		G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2020 / NA OBRA	1			
GUARITA PRINCIPAL		G	ELGIN	HI WALL – 9.000 BTU'S	2021 / NA OBRA	1			
GUARITA PRINCIPAL		G	ELGIN	HI WALL – 12.000 BTU'S	2022 / NA OBRA	1			
TOTAL DE MAQUINAS						HIGH WALL	PISO TETO	CASSETTE	EMBUTIDO
						80	70	7	10
						160			