

Esclarecimento [24/10/2022 15:50:33](#) A empresa CAMILA GAVASSONI EIRELI, CNPJ 32.953.789/0001-91, vem por meio deste que esclareça o seguinte ponto: O produto 1.3.5 ESTABILIZADOR – 1000 VA deverá possuir INMETRO ou não será exigido?

Resposta [24/10/2022 15:50:33](#) Segue resposta do setor técnico: 'Esclareço que o item 1.3.5 - ESTABILIZADOR 1000VA - deve estar de acordo com a NBR 14373:2006, conforme prevê o Edital, no item 1.3.12.11.1".

Atenciosamente,

Manoel Nazareno Fernandes Filho  
Pregoeiro