

**Esclarecimento** 22/08/2022 17:07:15

A Empresa BHG - MADEIRO - ME, vem através deste e-mail ,solicitar informações sobre placa , se vai ser escrita sobre a estrutura metálica , não tendo modelo da ARTE E PINTURA.

**Resposta** 22/08/2022 17:07:15

Senhor licitante, segue resposta obtida junto ao setor demandante: 'Em atenção a solicitação do NL, fl. 47, de ordem, informo que as especificações do objeto constam no item 3 do Termo de Referência, conforme transcrição abaixo, salientando que a arte será definida pela ASCOM e enviada à empresa em momento posterior. Especificação Técnica: "placa de 3 a 5mm de espessura em metal anticorrosivo para fixação com parafuso tipo parabolt em superfície de alvenaria (muro) , medindo 1,20m (altura) por 3,00m ( largura) , com arte ( comunicação visual ) executada em pintura esmalte automotivo sobre a superfície (superfície metálica) grifo acrescido" .

Atenciosamente, Manoel Nazareno Fernandes Filho Pregoeiro