

INFORMAÇÃO Nº 27/2022-SENGE

PAE nº 1.303/2.022

Assunto: Análise da proposta e habilitação técnica do pregão eletrônico nº 04/2022.

1. Vieram os presentes autos para fins de análise da proposta da 2ª colocada no pregão eletrônico nº 04/2022, em atendimento à Remessa do ilustre Pregoeiro, de fls. 478 e 490.
2. A proposta da empresa **BSOLAR INSTALACAO ELÉTRICA E MANUTENCAO LTDA.** encontra-se às fls. 341/393, e a proposta ajustada às fls. 479-485/489.
3. Verificou-se da proposta da licitante alguns pontos relevantes:
 - a. A proposta ajustada foi de R\$ 90.000,00 para os Lotes 1 e 2 (de João Câmara e Nova Cruz), totalizando R\$ 180.000,00 (fls. 486-488);
 - b. O detalhamento da proposta (fl. 488) contempla, para cada Lote (sistema fotovoltaico), 02 (dois) inversores monofásicos de 10 KWp cada, de fabricação Deye, modelo Sun-10K-G, cujos catálogos (*datasheet*) estão às fls. 479/484:
 - i. Os inversores propostos possuem apenas 02 (dois) MPPT (fl. 484), **descumprindo o subitem 3.8, do Anexo I, do Termo de Referência que compõe o Edital em tela;**
 - ii. O fator de potência do inversor ofertado se estende até 0,80 (fl. 484), inferior e, portanto, **descumprindo o subitem 3.11, do Anexo I, do Termo de Referência que compõe o Edital em tela.**
4. Constata-se, portanto, que a proposta ofertada **NÃO ATENDE** às exigências do Edital.
5. Era o que se tinha a informar. Ao Núcleo de Licitações, em devolução.

Natal, 11 de março de 2022.

Ronald José Amorim Fernandes
Seção de Engenharia/COADI/SAOF