

## INFORMAÇÃO Nº 34/2022-SENGE

PAE nº 1.303/2.022

Assunto: Análise da proposta e habilitação técnica do pregão eletrônico nº 04/2022.

1. Vieram os presentes autos para fins de análise da proposta da 4<sup>a</sup> colocada no pregão eletrônico nº 04/2022, em atendimento à Remessa do ilustre Pregoeiro, de fls. 595.

2. A proposta da empresa **NEW ENERGY ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.** encontra-se às fls. 563/575, e a habilitação às fls. 576/594.

3. Verificou-se da proposta da licitante alguns pontos relevantes:

- a. A proposta ajustada foi de R\$ 94.000,00 para o Lote 1 (de João Câmara), e de R\$ 93.000,00 para o Lote 2 (de Nova Cruz), totalizando R\$ 187.000,00 (fls. 563-571);
- b. O detalhamento das propostas (fl. 564 e 569) contempla, para cada Lote (sistema fotovoltaico):
  - i. Módulos: potência de 545W, fabricação Canadian Solar, modelo Hiku6 Mono Perc, com catálogos de fls. 572-573;
  - ii. São propostos 37 módulos, totalizando 20.165Wp de potência nominal do conjunto de módulos. Atende às exigências do Edital.
- c. Inversor: fabricação Canadian Solar 20K, trifásico (380V), com folder de fls. 574-575:
  - i. Os inversores propostos possuem apenas 02 (dois) MPPT (fl. 575), **descumprindo o subitem 3.8, do Anexo I, do Termo de Referência que compõe o Edital em tela.**

4. Constata-se, portanto, que a proposta ofertada **NÃO ATENDE** às exigências do Edital.

5. Era o que se tinha a informar. Ao Núcleo de Licitações, em devolução.

Natal, 23 de março de 2022.

Ronald José Amorim Fernandes  
Seção de Engenharia/COADI/SAOF