

[Home](#) > [Configurar sessão pública](#)

Configurar sessão

Pregão Eletrônico N° 90005

UASG 70008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO

Critério julgamento: Menor Preço / Maior

Previsão de abertura: [27/02/2024 14:00](#)

Configurações básicas da sessão

Quantidade máxima de itens 

20

Período de abertura dos itens 

08:00



até

18:00

Tempo para intenção de recurso 

10

minutos

Quadro informativo

**Pregão Eletrônico N° 90005/2024 (SRP) (Lei 14.133/2021)**UASG 70008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO
G.DO NORTE [Avisos \(0\)](#)[Impugnações \(0\)](#)

Esclarecimentos (2)

23/02/2024 13:01

Pregão nº 90005/2024-TRE-RN
UASG: 070008/2024

Senhores Pregoeiros, solicito esclarecimento sobre o Item: 1. O cabo Isolado Flexível, é cabo PARALELO?

Fico no aguardo.

Grato

Jair Dantas



Senhor licitante, segue a resposta do setor técnico:

"Em atendimento ao solicitado, informo que o item 1 - Cabo isolado flexível, 2 x 2,5 mm², composto por condutores com encordoamento classe 4 ou 5, isolação em PVC, pode ser, sim, cabo paralelo. Ressalto a necessidade de atendimento às demais especificações, como diâmetro mínimo do condutor e peso líquido".

Atenciosamente,

Manoel Nazareno Fernandes Filho
Pregoeiro

[Atualizar Configurações](#)

19/02/2024 13:29



Ao



Senhor licitante, o setor técnico

[Incluir esclarecimento](#)[Fechar](#)