

NOTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROJETO

NATAL, 10 de Março de 2020.

Número da Nota: **9200376422**.

Solicitante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RN.

Endereço do Solicitante: PRAÇA ANDRE DE ALBUQUERQUE, 534 – CIDADE ALTA – NATAL/RN.

Descrição da Obra: PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA PARA ATENDER O TRE/RN, LOCALIZADO NA RUA CAMPO FORMOSO, 333333 – CAJUPIRANGA – PARNAMIRIM/RN.

Prezado Cliente,

Estamos enviando a V.Sa. uma via de projeto devidamente analisado por esta Unidade, estando ele em conformidade com as normas de fornecimento em vigor, referente às instalações elétricas de sua(s) unidade(s) consumidora(s). O prazo de validade do registro de conformidade deste projeto é de 36 (trinta e seis) meses.

Para ligação da unidade consumidora, procurar os Postos de Atendimento da COSERN e atender adequações conforme anotações em vermelho no projeto, se houver.

O atendimento será efetuado com a necessidade de execução de obras.

PG do transformador particular: V08889.

Barramento das Chaves Fusíveis: 3105287.

“Só os profissionais qualificados devem acessar quadros de energia, subestações internas e geradores de energia elétrica.”

Atenciosamente,

Departamento de Programação e Processos de Redes - NPP
Unidade de Planejamento e Processos de Redes – NPPP
Cosern – Grupo Neoenergia
www.cosern.com.br
