

Esclarecimento 25/08/2020 19:44:48

A empresa GP Trade Company Eletrônicos Importaç]ão e Exportação LTDA – CNPJ 18.476.349/0001-60, vem respeitosamente, pedir esclarecimento quanto ao item 4 do Pregão Eletrônico nº 058/2020, é solicitado que o equipamento contenha gabinete metálico ou em alumínio, em consonância com a Norma ABNT 14373, estabilizadores de tensão devem ter seus gabinetes em gabinete em ferro ou em ABS anti chamas, a maioria dos fabricantes nacionais utilizam o ABS(plástico) anti-chamas, visto ser uma material de menor valor, alta durabilidade, e que evita choques e locais sem aterramento, sendo assim, para atender o princípio da economicidade e para abranger uma maior gama de participantes o que aumentaria a concorrência, consequentemente reduzindo o custo do produto em prol do ente público, no presente pregão, solicitamos, que seja incluído que o gabinete do produto também possa ser de ABS(Plástico) antichamas.

Resposta 25/08/2020 19:44:48

Em resposta, o setor técnico assim informou: 'Resposta: o item deverá ser entregue conforme o edital'.

Manoel Nazareno Fernandes Filho
Pregoeiro
